

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, a. s.
IČ 45193665
28. října 1235/169
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

prostřednictvím
Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o.
IČ 64608042
Slavíkovců 571/21
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Váš dopis zn.:

Ze dne: 11.5.2023
Spis. značka: MUBO/24897/2023/06/ŽPS/Ni
Číslo jednací: MUBO/42313/2023
JID: MUBO07880833
Vyřizuje: Ing. Věra Niklová
Tel.: 731 130 615
E-mail: niklova.vera@mubo.cz

Datum: 11.9.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Výroková část:

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně a místně příslušný stavební úřad dle ustanovení § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“) a ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) a jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., žadateli, kterým je právní subjekt

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. , IČ 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory v zastoupení Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o., Slavíkovců 571/21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 64608042

po provedeném společném řízení dle ustanovení § 94j až 94p zákona č. 183/2006 Sb. a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vydává podle ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb. společné povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního díla

„Dolní Lutyně, ul. Bezručova, U Stanoviště, U Kina – výměna vodovodního řadu – 1. etapa“ v k. ú. Dolní Lutyně.

dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou zpracoval VODING HRANICE, spol. s r. o., Ing. Alena Nábělková a autorizoval Ing. Robert Roh, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo autorizace ČKAIT 1202207, v 02/2023.

Druh a účel umísťované a povolované stavby:

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního řadu o celkové délce 843m za nové potrubí, součástí stavby bude přepojení stávajících vodovodních přípojek v počtu 33ks.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje:

Stavba vodního díla je navržena v katastrálním území Dolní Lutyně, na pozemcích parcelní číslo:

1/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1/2 (ostatní plocha), 3/2 (ostatní plocha), 8 (zastavěná plocha a nádvoří), 106/1 (ostatní plocha), 237/1 (ostatní plocha), 240/5 (vodní plocha), 242 (zahrada), 243 (zastavěná plocha a nádvoří), 244 (zahrada), 250/1 (ostatní plocha), 250/4 (ostatní plocha), 254 (ostatní plocha), 258/1 (ostatní plocha), 290/1 (ostatní plocha), 291 (zahrada), 298/4 (ostatní plocha), 302/1 (ostatní plocha), 302/3 (ostatní plocha), 304/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 308 (zastavěná plocha a nádvoří), 310 (zastavěná plocha a nádvoří), 314 (zastavěná plocha a nádvoří), 329 (ostatní plocha), 357/1 (zahrada), 360 (zahrada), 361/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 363 (zahrada), 365/1 (zahrada), 366 (zastavěná plocha a nádvoří), 412/4 (ostatní plocha), 414 (zahrada), 417 (zahrada), 419/1 (zahrada), 421/1 (zahrada), 422/1 (zahrada), 425 (zahrada), 427 (ostatní plocha), 433/6 (zastavěná plocha a nádvoří), 435 (zahrada), 4335/1 (ostatní plocha), 4336/1 (ostatní plocha), 4336/11 (ostatní plocha).

Popis stavby:

Jedná se o výměnu vodovodního potrubí z důvodu dlouhodobě snížené kvality vody. Navrhuje se výměna starého potrubí OC DN150, v 1. etapě v ulici u Stanoviště a U Kina. Stávající vodoměrná šachta ID 5889 bude zrušena. Výměna bude provedena bezvýkopovou technologií a částečně otevřeným výkopem. Dojde ke křížení vodního toku Lutyňka v km 0,188.

SO 01 Vodovodní řad

Řad 1 – v úseku km 0,00 – 0,106 bude proveden z tvárné litiny GGG DN 150 bezvýkopovou technologií v délce 106m.

Úsek v km 0,000 – 0,017 bude proveden otevřeným výkopem výměnou potrubí ve stejné dimenzi a niveletě. Na tomto úseku budou provedeny pouze udržovací práce.

V úseku 0,106 – 0,267 bude proveden vodovod z PE roura 160x14,6 tyč 6m, PN16/SDR11/PE100 RC/egeplast SLM 3.0/ochr. plášť PEplus v délce 161,0m.

V úseku km 0,267 – 0,821 bude proveden z tvárné litiny GGG 150 v délce 554,0m.

Řad 1-1 v úseku 0,000 – 0,022 bude proveden otevřeným výkopem z tvárné litiny GGG 150 v délce 22,0m.

Celková délka výměny potrubí bude **843,0m**.

SO 02 Vodovodní přípojky

Přepojení stávajících vodovodních přípojek v počtu 33ks.

SO 03 Suchovod

V rámci výměny potrubí bude řešeno náhradní zásobování vodou v km 0,00 – 0,017.

Výměna vodovodního řadu bude provedena převážně podél asfaltové komunikace, částečně v zeleném pásu. V km 0,005 bude provedeno zrušení stávající šachty. V km 0,188 dojde ke křížení vodního toku Lutyňka.

V rámci výměny budou vyměněna i stávající šoupata, podzemní hydranty a na odbočných řadech všechny uzly.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu vodoprávního úřadu Městského úřadu Bohumín.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba vodovodního řadu bude umístěna tak, jak je zakresleno na katastrální situaci stavby výkrese č. C2.1 a C2.2 v měřítku 1:500, který zpracoval VODING HRANICE, spol. s r. o.,

Ing. Alena Nábělková a autorizoval Ing. Robert Roh, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo autorizace ČKAIT 1202207, v 02/2023.

Určení prostorového řešení stavby:

Jedná se o stavbu vodovodního řadu, která je stavbou podzemní.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Při vymezení území dotčeného vlivy stavby stavební úřad zohlednil charakter stavby, kdy se jedná o stavbu podzemní, která nebude zdrojem negativních vlivů v území, např. hluku, imisí, ořesů, nemá vliv na požární bezpečnost, zdraví osob a zvířat, bezpečnost při užívání a nezhorší životní podmínky a životní prostředí v dané lokalitě.

S ohledem na tyto skutečnosti vymezil stavební úřad území dotčené vlivem stavby v rozsahu dotčených pozemků parcelní číslo 1/1, 1/2, 3/2, 8, 106/1, 237/1, 240/5, 242, 243, 244, 250/1, 250/4, 254, 258/1, 290/1, 291, 298/4, 302/1, 302/3, 304/1, 308, 310, 314, 329, 357/1, 360, 361/1, 363, 365/1, 366, 412/4, 414, 417, 419/1, 421/1, 422/1, 425, 427, 433/6, 435, 4335/1, 4336/1, 4336/11 na katastrálním území Dolní Lutyně.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stanoví ve smyslu ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb., a ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., **tyto podmínky** pro umístění a provedení stavby vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude umístěna a provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny týkající se umístění stavby, nebo které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit vodoprávním úřadem Městského úřadu Bohumín.
2. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín oznámen její zhotovitel a termín zahájení prací. Zahájení stavebních prací oznámí stavebník s předstihem rovněž všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků.
3. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
4. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
5. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou podnikající podle zvláštních předpisů s kvalifikovanými pracovníky. Oprávnění dodavatele bude doloženo stavebnímu úřadu před započatím stavebních prací.
6. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín termín provedení kontrolní prohlídky min. 7 dnů předem. Kontrolní prohlídka je stanovena ve fázi výstavby po uložení vodovodního potrubí před jeho zásypem.
7. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději **do dvou let od nabytí právní moci** tohoto rozhodnutí.
8. Pozemní komunikace pro staveništní dopravu budou udržovány v čistém a sjízdném stavu. V případě, že dojde k jejich znečištění či poškození v důsledku realizace stavby, je stavebník povinen závady bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
9. Záruční doba na opravy komunikace, vč. nového povrchu, činí 36 měsíců. V případě, že stavebník neuvede poškozenou komunikaci do předchozího stavu, bude provedena oprava pozemní komunikace vlastníkem komunikace na náklady stavebníka.
10. Ulice Třanovského – po výměně vodovodního řadu bude obnoven povrch vozovky v celé šířce vozovky, vč. obnovy konstrukčních vrstev tělesa komunikace v místě výkopu.

11. Komunikace na pozemku parc. č. 3/2 (za autoservisem) bude po výměně vodovodního řadu také obnoven povrch vozovky v celé šířce vozovky, vč. obnovy konstrukčních vrstev tělesa komunikace v místě výkopu.
12. Ulice U kina – po výměně vodovodního řadu bude provedena obnova všech konstrukčních vrstev tělesa komunikace v místě výkopu a povrch bude zpevněn asfaltovým recyklátem. Následnou obnovu povrchu vozovky (formou živičného betonu) provede Obec Dolní Lutyně s tím, že 50% nákladů na obnovu povrchu ponese SMVaK Ostrava a. s.. S SMVaK Ostrava a. s. bude uzavřena smlouva o spolufinancování této obnovy povrchu.
13. Ulice U Stanoviště – po výměně vodovodního řadu, uloženého poblíž krajnice, bude provedena obnova všech konstrukčních vrstev tělesa komunikace v místě výkopu a obnova povrchu vozovky v šířce 3,0m od krajnice. V místech překopů komunikace (pro vodovodní řad nebo přípojky) bude povrch obnoven v šířce výkopové rýhy s přesahem 1,0m na obě strany. Navíc u vodovodních přípojek č. 26, 27, 30 a 31, bude povrch vozovky obnoven i mezi těmito přípojkami.
14. Křížení vodovodního řadu se silnicí na pozemku parc. č. 4336/1, k. ú. Dolní Lutyně, nutno realizovat protlakem tak, aby nedošlo k poškození živičného povrchu vozovky.
15. Vodovod pod komunikací musí být uložen do chráničky, v hloubce s minimálním krytím 1,5m pod niveletou vozovky.
16. Zápichové jámy budou umístěny mimo silniční pozemek.
17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena po schválení věcného záměru v Radě MS kraje. Smlouva bude zajišťována prostřednictvím střediska SSMSK.
18. Před zahájením stavby, min. 15dní předem, investor stavby oznámí zahájení stavby a uzavře protokol o předání staveniště.
19. Stavební techniku a materiál z výkopu nutno umístit mimo silniční pozemek a mimo silnici. Stavbu je nutno provádět tak, aby nedošlo k zasypání a přerušení odvodnění v silničním příkopu. Výkopem budou provedeny pouze montážní jámy podél silnice, které musí být zasypány výhradně z materiálu dle schválené projektové dokumentace s pečlivým předepsaným zhutněním po vrstvách. Obnova obrusné vrstvy bude provedena s přesahem 0,5m na každou stranu od výkopu.
20. Stávající vodovod na silničních pozemcích, který bude rušen, je nutno znefunkčnit utěsněním konců.
21. Na pozemku parc. č. 360, k. ú. Dolní Lutyně u nemovitosti č.p. 1372, ul. Okaly Dolní Lutyně, může být při dopojení 3 vodovodních přípojek provedeno kácení živého plotu pouze v případě, že nebude technicky možné provést dopojení bezvýkopovou technologií.
22. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby, bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
23. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
24. Veškeré výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny v souladu s příslušnými technickými normami.
25. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), veškeré zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci.

26. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací protokolárně vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená vedení opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení. Každé poškození jednotlivých vedení bude neprodleně oznámeno příslušnému správci sítě.
27. Stavebník prokazatelně zajistí seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení včetně poučení o nebezpečí možného úrazu.
28. Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen oznámit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
29. Stavbou dojde k dotčení zařízení veřejného osvětlení Dolní Lutyně v provozování společnosti FILDAN s. r. o.. Vedení je chráněno ochranným pásmem dle §46 zákona č. 458/2011 Sb., v platném znění. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení trasy vedení. V případě provádění stavebních prací v ochranném pásmu zemního vedení je nutno požádat správce o souhlas s činností. Pokud dojde k obnažení nebo poškození zařízení, je nutno okamžitě kontaktovat příslušné pracovníky společnosti. Budou splněny podmínky vyjádření ze dne 10.2.2023.
30. Stavba se nachází v blízkosti energetického zařízení ČEZ Distribuce, a. s. (nadzemní vedení VN, NN a zemní vedení NN). Budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 18.1.2023, zn: 001131079140. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. O vytyčení podzemní trasy je nutno požádat min. 14 dní před započítáním zemních prací. Zahájení prací je nutno oznámit s předstihem min. 3 pracovní dny provozovateli distribuční soustavy.
31. Prováděním zemních prací nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů) a narušení vedení.
32. V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hrana výkopu bude umístěna min. 1m od základové části podpěrného bodu.
33. Při realizaci stavby anebo provádění související činnosti nesmí dojít k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, musí být dodržena min. vzdálenost 1m od živých částí zařízení NN, 2m od vedení VN. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, příp. o dočasné zaizolování vodičů.
34. Realizací stavby dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a. s. , a to s vodovodními řady a kanalizačními řady.
35. Před záhozem potrubí bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče oprávněným pracovníkem SMVaK Ostrava a. s. Před záhozem vodovodního potrubí, k odběru vzorků vody, tlakové zkoušce, k předání a převzetí díla bude přizván oprávněný zástupce SMVaK Ostrava a. s. Písemné stanovisko o kontrole a protokol o předání a převzetí díla bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
36. Vodovodní řad musí být před záhozem zaměřen polohově v souřadnicích JTSK a výškově v Bpv. Zaměření bude předáno SMVaK Ostrava a. s.

37. Nový vodovod bude po realizaci provozně souvisejícím se zařízením v majetku SMVaK Ostrava a. s. Investor vodovodu je povinen zajistit řádné provozování díla osobou oprávněnou dle zákona č. 274/2001 Sb. Vlastník vodovodu může uzavřít písemnou smlouvu o provozování s provozovatelem, pokud není sám oprávněným vykonávat tuto činnost. Povolení k provozování je nutno předložit vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
38. V zájmovém území se nachází plynárenské zařízení (STL plynovody + STL plynovodní přípojky – PE, OC). Budou dodrženy podmínky stanoviska zn: 5002750211 ze dne 2.2.2023.
39. Před zahájením prací bude provedeno přesné vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek odpovědným pracovníkem. O vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
40. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenských zařízení a přípojek, rozsahem ochranného pásma a podmínkami správce zařízení. Při provádění stavební činnosti je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
41. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které činí pro STL plynovod 1 m na obě strany od plynovodu. Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu plynovodu budou prováděny ručně, bez mechanizačních prostředků, pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí a se zvýšenou opatrností. V případě nutnosti přejezdu těžkých vozidel a stavební techniky nad plynárenským zařízením je zhotovitel povinen dohodnout způsob ochrany plynárenských zařízení. V ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu ani zřizování skládek či uskladnění materiálu, zřizováno zařízení staveniště, apod.
42. Při křížení a souběhu vodovodu a plynárenského zařízení je nutno respektovat ČSN 73 6005, obrysy vodovodních šachet budou umístěny v minimální vzdálenosti 500 mm od obrysu PZ, při křížení je min. vzdálenost 150 mm. Při křížení plynárenského zařízení z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
43. Každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie apod. je nutno neprodleně ohlásit správci zařízení. Odkryté plynárenské zařízení včetně přípojek bude řádně zabezpečeno proti jeho poškození. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
44. V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení.
45. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení budou udržovány stále přístupné a funkční. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
46. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy. Stávající krytí plynovodu zůstane zachováno.
47. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení stanovených podmínek a kontrola plynárenského zařízení odpovědným pracovníkem GasNet Služby, s. r. o. Povinnost kontroly se vztahuje i na

plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen při kolaudaci stavby.

48. V lokalitě stavby se nachází vedení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a. s. Započetí činnosti je třeba oznámit správci telekomunikační sítě nejméně 5 dnů předem.
49. Ochranné pásmo SEK je stanoveno dle zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen při provádění stavebních či jiných prací postupovat tak, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací.
50. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení či ohrožení jejich stability.
51. Při přepravě vysokých nákladů nebo při pojiždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení je dostatečná a umožňuje bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu.
52. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., je stavebník povinen vykonávat práce se zvýšenou mírou opatrnosti.
53. Křížení vodního toku Lutyňka bude provedeno bezvýkopovou technologií HDD. V korytě vodního toku a jeho bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební (odplavitelný) materiál, technika či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod.
54. Budou učiněna taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.
55. Povodí Odry, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy, ani za ně neposkytuje žádnou náhradu. Zahájení stavebních prací bude oznámeno v týdenním předstihu vodohospodářskému provozu Český Těšín spolu s oznámením kontaktu na osobu odpovědnou za stavební činnosti.
56. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
57. K žádosti o kolaudační souhlas budou vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín předloženy doklady o komplexnosti a jakosti použitých výrobků a zařízení, protokoly o provedených kontrolách a zkouškách a o předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům.
58. Ke kolaudaci stavby vodovodu budou přeloženy výsledky kontrolního rozboru pitné vody a jeho hodnocení v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Rozbor bude proveden akreditovanou osobou v souladu s ustanovením § 83c zákona č. 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou. Dále budou předloženy doklady o vhodnosti použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
59. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
60. Ke kolaudačnímu souhlasu bude případně předložena dohoda mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a povolení k provozování vodovodu.
61. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen vodoprávnímu

úřadu Městského úřadu Bohumín spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.

Upozornění:

S odpady vzniklými v průběhu stavby je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vznikající odpady budou tříděny, bude vedena jejich evidence, budou určena a technicky vybavena místa k jejich dočasnému shromažďování. Stavební činností nesmí vznikat černé skládky odpadů.

Odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití, odstranění, ke sběru nebo výkupu odpadu. Doklady o předání oprávněné osobě budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že při stavební činnosti bude nakládáno s nebezpečnými odpady, bude k žádosti o kolaudační souhlas doložen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci, není-li stanovena lhůta delší. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. je právní subjekt: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 45193665.

Odůvodnění

Na základě žádosti stavebníka, kterým je právní subjekt Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., IČ 451 93 665, se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, v zastoupení Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 64608042, bylo zahájeno společné územní a stavební řízení pro stavbu vodního díla „Dolní Lutyně, ul. Bezručova, U Stanoviště, U Kina – výměna vodovodního řádu – 1. etapa “ v k. ú. Dolní Lutyně dle ustanovení § 94j až § 94p zákona č. 183/2006 Sb. a § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín oznámil zahájení řízení ve výše uvedené věci oznámením spis. zn.: MUBO/24897/2023/03/ŽPS/Ni dne 4.7.2023 a stanovil účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 94m zákona č. 183/2006 Sb., lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, případně důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ustanovení § 94m zákona č. 183/2006 Sb., stanovil vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Možnosti nahlédnutí do podkladů před vydáním rozhodnutí využila Marcela Suchánková, nar. 22.7.1973, bytem Okaly 1372, Dolní Lutyně, která požadovala ověření dohody ohledně případného kácení části živého plotu u oplocení její nemovitosti na pozemku parc. č. 360, k. ú. Dolní Lutyně.

K této skutečnosti vodoprávní úřad sděluje, že součástí projektové dokumentace je dokladová část, která obsahuje i písemný souhlas účastníka řízení p. Marcely Suchánkové s kácením tují při dopojení přípojek jen v případě, že nebude možno technicky provést dopojení bezvýkopovou technologií. Požadavek je zapracován do podmínek tohoto rozhodnutí (podmínka č. 21).

V rámci společného řízení bylo doloženo následující:

- koordinované závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Bohumín, odbor stavební, zn.: MUBO/04041/2023/STAV/KUK dne 2.2.2023
- souhlasné závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, zn.: MUBO/04041/2023/STAV/KUK dne 19.1.2023
- závazná stanoviska, která vydal Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, č.j.: MUBO/07743/2023, dne 2.2.2023
- sdělení, které vydal Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, č.j.: MUBO/07743/2023, dne 2.2.2023
- souhlasné závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, zn.: MUBO/04041/2023/STAV/KUK dne 25.1.2023
- vyjádření správce VO FILDAN s. r. o. ze dne 10.2.2023
- vyjádření CETIN a. s., č.j.:685285/22 ze dne 15.6.2022 a č.j. 11582/23 ze dne 13.1.2023
- stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., zn.: 9773/V0118698/2022/AUTOMAT ze dne 21.6.2022 a zn: 9773/V001079/2023/JO ze dne 23.1.2023
- sdělení a vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101914035 ze dne 29.3.2023 a zn:0101761164 ze dne 15.6.2022, zn: 00113079140 ze dne 18.1.2023
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s., zn.: 0700683428 ze dne 29.3.2023
- sdělení Telco Pro Services, a. s., zn.: 0201550558 ze dne 29.3.2023
- stanoviska GasNet Služby, s. r. o., zn.: 5002636989 ze dne 17.6.2022 a zn: 5002750211 ze dne 2.2.2022
- vyjádření NET4GAS, s. r. o. ze dne 15.6.2022
- vyjádření Nej.cz s. r. o. zn: VYNEJ-2022-08324-01 ze dne 22.6.2022
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. zn: E32344 ze dne 24.6.2022
- vyjádření České radiokomunikace a. s. ze dne 15.6.2022 zn: UPTS/OS/307997/2022
- vyjádření ČD – Telematika a. s. ze dne 16.6.2022 zn: 1202212648
- vyjádření Optiline a. s. ze dne 15.6.2022 zn: 1412201396
- vyjádření Vodafone Czech Republic a. s. zn: 220615-1152438683 ze dne 15.6.2022
- vyjádření SITEL, spol. s. r. o. ze dne 15.6.2022 zn: 1112202312
- vyjádření Telia Carrier Czech Republic a. s. ze dne 15.6.2022 zn:1312201414
- vyjádření Nordic Telecom Regional s. r. o. ze dne 15.6.2022 zn: 2022-1506131749
- vyjádření PODA a. s. ze dne 18.7.2022 zn: TaVú1253/2022/Vo
- vyjádření BM servis a. s. ze dne 16.6.2022
- Obecní úřad Dolní Lutyně – vyjádření k existenci sítí ze dne 8.2.2023 zn: OÚDL 0537/2023
- Obecní úřad Dolní Lutyně – stanovisko k PD ze dne 19.1.2023 zn: OÚDL 0282/2023
- Obecní úřad Dolní Lutyně – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace ze dne 13.2.2023 zn: OÚDL 0571/2023
- Městský úřad Bohumín – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace ze dne 28.2.2023 zn: MUBO/07321/2023/ODP/TKJ
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č. j: KHSMS 280750/2022/KA/HOK ze dne 2.11.2022

- vyjádření k PD, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a souhlas vlastníka s umístěním stavby – Správa silnic Moravskoslezského kraje, zn:1628/TSÚ/2023-RŘ ze dne 19.1.2023
- vyjádření ŘSD ze dne 17.1.2022 zn: RSD-7425/2023-1
- rozhodnutí KÚ MSK, odboru dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 6.2.2023 zn: DSHÚ2909/2023/Kol 280..8 S5
- vyjádření AÚ AV ČR zn: ARUB/8041/2022/DS ze dne 20.10.2022
- vyjádření Ministerstva obrany ze dne 11.11.2022zn: 141536/2022-1322-OÚZ-BR
- stanovisko Povodí Odry, státní podnik zn: POD/19967/2022 ze dne 1.2.2023
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou vyznačené na situaci stavby
- souhlas s kácením dřevin - Marcela Suchánková – ze dne 6.2.2023
- plná moc k zastupování stavebníka pro Aqualia infraestructuras inženýring s. r. o.

Dále byla předložena projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost VODING HRANICE, spol. s r. o., Ing. Alena Nábělková a autorizoval Ing. Robert Roh, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo autorizace ČKAIT 1202207, v 02/2023.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín ověřil aktuální katastrální mapu zájmového území a vlastnického práva k pozemkům dotčeným umístěním a povolením stavby vodního díla a k pozemkům sousedícím s pozemky umístěním a povolením stavby vodního díla prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín se v rámci tohoto řízení zabýval stanovením okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

- účastník společného řízení dle § 94k, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.:

stavebník Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

- účastník společného řízení dle § 94k, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.:

obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – Obec Dolní Lutyně

- účastníci společného řízení dle § 94k, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.:

vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

1. Obec Dolní Lutyně, IČ 00297461, Třanovského 10, 73553 Dolní Lutyně
2. Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ 01312774
3. MB real estate s. r. o., Sasanková 1281/7s, Svinov, 72525 Ostrava, IČ 05216109
4. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČ 70890692, *hospodaření se svěřeným majetkem* Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava, IČ 00095711
5. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
6. Zolich Martin, Štefánikova1073, 73581Bohumín
7. Krajczy Erik, Jantarová 3347/3, 70200 Ostrava
8. Kopecká Božena, U Stanoviště 326, 73553 Dolní Lutyně
9. Botor Martin, U Stanoviště 780, 73553 Dolní Lutyně
10. Kurňavka Ivan, U Stanoviště 1394, 73553 Dolní Lutyně
11. Kurňavková Margita, U Stanoviště 1394, 73553 Dolní Lutyně
12. Finkral Boris, U Stanoviště 57, 73553 Dolní Lutyně
13. Stach Petr, U Stanoviště 51, 73553 Dolní Lutyně
14. Chalupová Dagmar, U Stanoviště 59, 73553 Dolní Lutyně
15. Lukeš Robert, U Stanoviště 61, 73553 Dolní Lutyně
16. Lukešová Aneta, Ing., U Stanoviště 61, 73553 Dolní Lutyně
17. Mazouch Petr, K Penzionu 58, 73553 Dolní Lutyně
18. Semer Ondřej, K Penzionu 1509, 73553 Dolní Lutyně
19. Semerová Monika, K Penzionu 1509, 73553 Dolní Lutyně
20. Vávra Libor, U Kina 234, 73553 Dolní Lutyně
21. Uherek Jaroslav, U Stanoviště 484, 73553 Dolní Lutyně
22. Uherková Zdenka, U Stanoviště 484, 73553 Dolní Lutyně

23. Noga Josef, U Stanoviště 1122, 73553 Dolní Lutyně
24. Nogová Andrea, Bc., U Stanoviště 1122, 73553 Dolní Lutyně
25. Stoklasa Zdeněk, U Potoka 674, 73553 Dolní Lutyně
26. Suchánková Marcela, Okaly 1372, 73553 Dolní Lutyně
27. Miženko Milan, U Stanoviště 480, 73553 Dolní Lutyně
28. Miženkova Lenka, U Stanoviště 480, 73553 Dolní Lutyně
29. Togner Petr, Ing., 73951 Dobrá č.p.639,
30. Tognerová Vendula, Ing., Úvoz 206, 68335 Letonice
31. Zbořil Michal, U Stanoviště 762, 73553 Dolní Lutyně
32. Zbořilová Svatava, U Stanoviště 762, 73553 Dolní Lutyně
33. Žluva Milan, Konzumní 387/8, Šumbark, 73601 Havířov

Věcné břemeno k pozemkům stavby:

34. Botor Drahomír, U Stanoviště 780, 73553 Dolní Lutyně
35. Vašek Ladislav, Rychvaldská 1242, 73553 Dolní Lutyně
36. Lichtblau Vladimír, Pionýrská 1812, 73532 Rychvald
37. Bednář Miroslav Ing., Úvoz 1980, 73701 Český Těšín
38. Bednářová Silvie Mgr., Rychvaldská 1284, 73553 Dolní Lutyně
39. Hanusek Erich, Rychvaldská 1248, 73553 Dolní Lutyně
40. Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 15000 Radlice Praha 5, IČ 13584324
41. Komerční banka, a. s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ 45317054
42. Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, IČ 45244782
43. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., Bělehradská 22/128, 1200 Praha – Vinohrady, IČ 60192852
44. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČ 27295567
45. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, 40502 Děčín, IČ 24729035
46. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 45193665
47. pnholding.cz a. s., Hlavní třída 1023/55, Poruba, 70800 Ostrava, IČ 27843211
48. Obec Dolní Lutyně, IČ 00297461, Třanovského 10, 73553 Dolní Lutyně
49. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČ 70890692, *hospodaření se svěřeným majetkem* Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava, IČ 00095711

Umísťovaná a povolovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování jako úřad územního plánování přezkoumal záměr podle ustanovení § 96 b) zákona č. 183/2006 Sb., zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování:

- I. záměr se nedotýká zájmů řešených platnou politikou územního rozvoje v dotčeném území a není s ní v rozporu
- II. záměr není v rozporu se stanovenými zásadami a požadavky na využívání území ani jím nejsou dotčeny plochy a koridory nadmístního významu resp. plochy a koridory územních rezerv vymezené v ZÚR.
- III. dle Územního plánu Dolní Lutyně se pozemky nacházejí v plochách s rozdílným způsobem využití, které se nacházejí v zastavěném území vymezeném ve smyslu ustanovení §2 odst. 1 písm.d) stavebního zákona. Územní plán Dolní Lutyně v kapitole D.2 Technická infrastruktura uvádí, že: „ Sítě a zařízení technické infrastruktury je možno realizovat ve všech plochách zastavěného území a v plochách zastavitelných“.
- IV. Úřad územního plánování posoudil záměr z hlediska relevantních cílů a úkolů územního plánování a konstatuje, že předložený záměr je v souladu s cíli územního plánování, zejména s ustanovením § 19 odst. 1 písm. d), e) a i) zákona č. 183/2006 Sb., nemá vliv na stanovené urbanistické a prostorové požadavky uspořádání území a veřejných prostranství, na podmínky pro provedení změn v území, zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty území včetně využitelnosti navazujícího území, jež jsou stanoveny v územně plánovací dokumentaci obce.

Úřad územního plánování vyhodnotil celý záměr jako přípustný a pro jeho uskutečnění nestanovil žádné podmínky.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s ustanovením § 94o zákona č. 183/2006 Sb., zda je v souladu:

- a) s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré náležitosti podle § 94l – údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, údaje o pozemcích, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám. K žádosti byly doloženy doklady dle ustanovení § 94l odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. Předložená dokumentace je v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. V souladu s § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, jsou pozemky dotčené stavbou svým charakterem, plošným a prostorovým uspořádáním vhodné pro umístění podzemní inženýrské sítě - vodovodu. Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba svým charakterem nepodléhá posouzení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- b) s požadavky na veřejnou nebo technickou infrastrukturu – stavba respektuje stávající inženýrské sítě v území, správci dotčených sítí se k záměru vyjádřili a jejich podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a stavebník je povinen je při realizaci stavby dodržet.
- c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - záměr je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Z doloženého koordinovaného stanoviska vyplývá, že veřejné zájmy chráněné z hlediska zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nejsou záměrem dotčeny.

Stavebník dále doložil stanoviska vlastníků dotčených inženýrských sítí, jejichž podmínky a požadavky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad dále ověřil, že předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná a je autorizována oprávněnou osobou, autorizovaným stavitelem pro vodohospodářské stavby a je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby, jedná se o stavbu podzemního vedení inženýrské sítě – vodovodu, která nebude ohrožovat zájmy z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a života osob ani životní prostředí.

Vodoprávní úřad upustil ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost včetně příloh poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín přezkoumal předloženou žádost o umístění a povolení stavby vodního díla „Dolní Lutyně, ul. Bezručova, U Stanoviště, U Kina – výměna vodovodního řadu – 1. etapa “ v k. ú. Dolní Lutyně“ včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb. a zákonem č. 183/2006 Sb., a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky a ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy spis. zn.: MUBO/24897/2023/04/ŽPS/Ni dne 27.7.2023.

Údaje pro vodoprávní evidenci:

Údaje o oprávněném:

Právnícká osoba

Název:

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, a. s.

Sídlo:

28. října 1235/169, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory

IČO:

451 93 665

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:

„Dolní Lutyně, ul. Bezručova, U Stanoviště,
U Kina – výměna vodovodního řadu – 1.
etapa“ v k. ú. Dolní Lutyně

Identifikátor kraje:

CZ 081

Název kraje:

Moravskoslezský

Identifikátor obce:

598968

Název obce:

Dolní Lutyně

Identifikátor katastrálního území:

629731

Název katastrálního území:

Dolní Lutyně

Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí: 1/1, 1/2, 3/2, 8, 106/1, 237/1, 240/5, 242,
243, 244, 250/1, 250/4, 254, 258/1, 290/1,
291, 298/4, 302/1, 302/3, 304/1, 308, 310,
314, 329, 357/1, 360, 361/1, 363, 365/1,
366, 412/4, 414, 417, 419/1, 421/1, 422/1,
425, 427, 433/6, 435, 4335/1, 4336/1,
4336/11

Název vodního toku:

netýká se

Říční km:

-

Rybí přechod:

-

Útvar povrchových vod:

HOD_0860 Lutyňka od pramene po ústí do
toku Olše

Hydrogeologický rajon:

2261

Umístění jevu vůči břehu:

-

Kategorie z hlediska TBD:

nepodléhá TBD

Manipulační řád:

ne

Údaje o předmětu rozhodnutí:

430 Vodní díla – stavby vodovodních řadů

Povolovaná vodní díla:

432 – vodovodní řad

Příslušnost k systému vodovodu:

02 – místní

Účel užití vody:

15 – zásobování obyvatelstva

Počty oddělených částí systému:

-

Počet zásobovaných obcí:

-

Druh vodovodního řadu:

02 – zásobovací síť

Celková délka řadu:

843m

Jmenovitá světlost řadu (mm):

150

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 odst. 1 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.).

Podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vždy správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín. V souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Radim Stošek
vedoucí odboru
životního prostředí a služeb

za správnost vyhotovení: Ing. Věra Niklová

Přílohy:

- Katastrální situační výkres – 1. část, č.v. C.2.1
- Katastrální situační výkres – 2. část, č.v. C.2.2

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce na místě obvyklém Městského úřadu v Bohumíně a Obecního úřadu Dolní Lutyně a na elektronické desce umožňující dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení tohoto opatření (§25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

Obdrží:

- účastníci řízení dle § 27 odst. 1 a) zákona č. 500/2004 Sb.: (stavebník + vlastník stavby)

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 45193665 v zastoupení Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 64608042

- účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (vlastníci pozemků stavby)

2. Obec Dolní Lutyně, IČ 00297461, Třanovského 10, 73553 Dolní Lutyně
3. Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ 01312774
4. MB real estate s. r. o., Sasanková 1281/7s, Svinov, 72525 Ostrava, IČ 05216109

5. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČ 70890692, *hospodaření se svěřeným majetkem* Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava, IČ 00095711
6. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
7. Zolich Martin, Štefánikova 1073, 73581 Bohumín
8. Krajczy Erik, Jantarová 3347/3, 70200 Ostrava
9. Kopecká Božena, U Stanoviště 326, 73553 Dolní Lutyně
10. Botor Martin, U Stanoviště 780, 73553 Dolní Lutyně
11. Kurňavka Ivan, U Stanoviště 1394, 73553 Dolní Lutyně
12. Kurňavková Margita, U Stanoviště 1394, 73553 Dolní Lutyně
13. Finkral Boris, U Stanoviště 57, 73553 Dolní Lutyně
14. Stach Petr, U Stanoviště 51, 73553 Dolní Lutyně
15. Chalupová Dagmar, U Stanoviště 59, 73553 Dolní Lutyně
16. Lukeš Robert, U Stanoviště 61, 73553 Dolní Lutyně
17. Lukešová Aneta, Ing., U Stanoviště 61, 73553 Dolní Lutyně
18. Mazouch Petr, K Penzionu 58, 73553 Dolní Lutyně
19. Semer Ondřej, K Penzionu 1509, 73553 Dolní Lutyně
20. Semerová Monika, K Penzionu 1509, 73553 Dolní Lutyně
21. Vávra Libor, U Kina 234, 73553 Dolní Lutyně
22. Uherek Jaroslav, U Stanoviště 484, 73553 Dolní Lutyně
23. Uherková Zdenka, U Stanoviště 484, 73553 Dolní Lutyně
24. Noga Josef, U Stanoviště 1122, 73553 Dolní Lutyně
25. Nogová Andrea, Bc., U Stanoviště 1122, 73553 Dolní Lutyně
26. Stoklasa Zdeněk, U Potoka 674, 73553 Dolní Lutyně
27. Suchánková Marcela, Okaly 1372, 73553 Dolní Lutyně
28. Miženko Milan, U Stanoviště 480, 73553 Dolní Lutyně
29. Miženkova Lenka, U Stanoviště 480, 73553 Dolní Lutyně
30. Togner Petr, Ing., 73951 Dobrá č.p.639,
31. Tognerová Vendula, Ing., Úvoz 206, 68335 Letonice
32. Zbořil Michal, U Stanoviště 762, 73553 Dolní Lutyně
33. Zbořilová Svatava, U Stanoviště 762, 73553 Dolní Lutyně
34. Žluva Milan, Konzumní 387/8, Šumbark, 73601 Havířov

Věcné břemeno k pozemkům stavby:

35. Botor Drahomír, U Stanoviště 780, 73553 Dolní Lutyně
36. Vašek Ladislav, Rychvaldská 1242, 73553 Dolní Lutyně
37. Lichtblau Vladimír, Pionýrská 1812, 73532 Rychvald
38. Bednář Miroslav Ing., Úvoz 1980, 73701 Český Těšín
39. Bednářová Silvie Mgr., Rychvaldská 1284, 73553 Dolní Lutyně
40. Hanusek Erich, Rychvaldská 1248, 73553 Dolní Lutyně
41. Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 15000 Radlice Praha 5, IČ 13584324
42. Komerční banka, a. s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ 45317054
43. Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, IČ 45244782
44. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., Bělehradská 22/128, 1200 Praha – Vinohrady, IČ 60192852
45. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČ 27295567
46. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, 40502 Děčín, IČ 24729035
47. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 45193665
48. pnholding.cz a. s., Hlavní třída 1023/55, Poruba, 70800 Ostrava, IČ 27843211
49. Obec Dolní Lutyně, IČ 00297461, Třanovského 10, 73553 Dolní Lutyně
50. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČ 70890692, *hospodaření se svěřeným majetkem* Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava, IČ 00095711

- účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (vlastníci sousedních pozemků + věcné břemeno, může-li být přímo dotčeno):

- 51. Obec Dolní Lutyně, IČ 00297461, Třanovského 10, 73553 Dolní Lutyně
- 52. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, 40502 Děčín, IČ 24729035
- 53. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČ 27295567
- 54. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 45193665

a vlastníci sousedních pozemků parc. č. 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 110/1, 226, 236, 237/2, 238, 240/1, 240/3, 240/4, 241, 245, 246, 248/2, 248/3, 252/2, 252/3, 253, 255, 257, 258/3, 259, 261, 262, 263, 267, 285, 287, 288, 289/1, 290/2, 293, 298/1, 298/3, 299, 300, 301/1, 304/2, 305/1, 305/2, 309/1, 309/2, 311, 312, 313, 315, 316, 317/2, 318, 323, 324/4, 326/2, 327/3, 327/5, 327/6, 327/7, 327/10, 349/1, 350, 351, 352/1, 353/1, 355, 356, 357/2, 359/2, 361/2, 362, 364, 365/2, 368/1, 368/2, 369, 370, 373, 374, 376, 403/10, 403/17, 403/30, 404, 406/1, 406/5, 406/7, 406/8, 407, 408/1, 409/2, 410, 411/1, 412/1, 412/2, 412/3, 412/5, 412/6, 413, 415/4, 416, 418, 419/2, 420, 421/3, 424, 426, 428, 430/2, 431/1, 431/2, 432/7, 432/8, 432/9, 433/2, 433/5, 434, 437, 438, 439/2, 441/1, 442, 486, 487, 488, 489, 491/1, 495/3, 4334, 4336/3, 4336/9, 4337, k. ú. Dolní Lutyně

- dotčené orgány a ostatní

- 55. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava, IČ 71009167
- 56. Obecní úřad Dolní Lutyně, Třanovského 10, 73553 Dolní Lutyně, IČ 00297461
- 57. Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, IČ 00297569
- 58. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, IČ 70890021

Vyvěšeno:

Sejmuto dne:

Přílohy:



